



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и PR ГУ МЧС России по СК
355002 г. Ставрополь ул. Лермонтова 191 «А» тел: (88652)94-54-58
ОНД УНД и PR ГУ МЧС России по СК (по Красногвардейскому району)
356030 с. Красногвардейское ул. Красная 325/1 Красногвардейского района
Ставропольского края тел: (886541)2-35-99, электронный адрес:
krasnogvar77@bk.ru, телефон доверия: ГУ МЧС России по Ставропольскому
краю – 8(8652)39-99-99, Северо-Кавказского регионального центра МЧС России
– 8(8793) 39-99-99

Предписание № 83/1/61

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

МКДОУ «Детский сад №4»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Красногвардейского района отделения надзорной деятельности УНД и PR ГУ МЧС России по СК (по Красногвардейскому району) майора внутренней службы Дроздова А.А. № 83 от «31»10.2016 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» «18»12.2015г проведена плановая выездная проверка МКДОУ «Детский сад №4», здание учреждения, расположенного по адресу: Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Новомихайловское, пер. Школьный, №2 государственным инспектором Красногвардейского района отделения надзорной деятельности по Красногвардейскому району УНД ГУ МЧС России по СК Саниным Алексеем Анатольевичем

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МКДОУ «Детский сад 4» Смагиной В.В.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятий по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполненные)
1	2	3	4	5
1.	Проверку работоспособности систем противопожарной защиты объекта АУПС и СОУЭ проводить с применением специальных технических средств и устройств, их проверку необходимо проводить не реже 1 раза в квартал, с оформлением соответствующего акта в	(п. 61 ППР в РФ)	30.08.2017г.	

	котором отражаются характеристики применяемых специальных технических средств и устройств			
2.	Пожарную сигнализацию объекта обеспечить системой подачи сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта	(п.7 ст.83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ ред. от 23.06.2014"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности)	30.08.2017г.	
3.	Имеющимся на объекте пожарным лестницам пройти эксплуатационные испытания, которые организуются не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего акта испытаний в котором отражаются характеристики применяемых специальных технических средств и устройств	(п.24 ППР в РФ)	30.08.2017г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ОНД УНД и ГР
УНД ГУ МЧС России по СК (по Красновардейскому району)
Санин А. А.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)



(подпись)

«15» ноября 2016 г.

Предписание для исполнения получил (а):
Заведующая МКДОУ Детский сад №4 Смагина В.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«15» ноября 2016 г.

(подпись)